

ETS LEMAIRE Dominique • PLOMBIER • CHAUFFAGISTE

Spécialiste des CHAUDIÈRES FRISQUET

53 Rue Jules Valles • 93700 DRANCY

Tél. : 01 48 30 86 18 • Port. : 06 07 51 74 06

www.chauffage-plomberie-lemaire.fr • Email : etslemaire@hotmail.fr

Siret : 428 869 432 00024 - TVA : FR 17428869432 00024

Nom/V

Adress

CP :

Tél. :

Le 10/03/25
FACTURE N° 0459



Attestation d'Entretien

selon l'Arrêté du 15/09/2009

Certifié PGN & RGE

Points de contrôle obligatoires de l'entretien	Sans Objet	Validité (O/N)
• Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, de l'extracteur (si incorporé dans l'appareil)	☐	☒
• Vérification du circulateur (si incorporé dans l'appareil)	☐	☒
• Vérification et réglage des organes de régulation (si incorporé dans l'appareil)	☐	☒
• Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil	☐	☒
• Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement	☐	☒
• Dans le cas d'une chaudière raccordée à une VMC gaz : - vérification fonctionnelle de la sécurité individuelle équipant ladite chaudière - nettoyage du conduit de raccordement	☐	☒
• Vérification des débits de gaz et réglage éventuel	☐	☒
• Pour les chaudières avec ballon à accumulation, vérification des anodes ainsi que des accessoires	☐	☒

Evacuation des gaz brûlés : VMC ☐

Ventouse ☒

TN ☐

Autre : Condensation

Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale de fonctionnement

Rendement évalué chaudière ☒ %

Rendement de référence ☒ %

20 < Taux normal PPN 20 > 20

Taux > à 20 mise à l'arrêt de la chaudière par sécurité

Emissions de polluants (en mg/kWh à 0% d'O₂)

Emission évaluée NOx chaudière 35

Emission de NOx de référence ☒

Conseils et recommandations courants portant sur :

- Le bon usage de la chaudière en place
- Les améliorations possibles de l'installation
- L'intérêt éventuel du remplacement de la chaudière ou de l'installation de chauffage
- Autre : 30

Le commentaire du technicien :

Renouvellement contrat 25/26

Le Technicien
(nom et signature)

Le Client

Dates des derniers :

- Entretien
- Ramonage

Total HT

Montant TVA

Total TTC

180€